



TYPGODKÄNNANDEBEVIS 1105 MED BESLUT OM TILLVERKNINGSKONTROLL

SAKORD: Ventilation
Kanaler och kanaldetaljer

BBR 5, 6

Innehavare: Lindab Ventilation AB

Järnvägsgatan 41, 269 82 Grevie/Båstad

Tel: +46 (0)431-850 00

E-post: sve@lindab.se

Webb: www.lindab.se

Produktnamn: LINDAB SAFE® och LINDAB SAFE® CLICK – Kanaler och kanaldetaljer

Runda spiralfalsade plåtkanaler och kanaldetaljer, tillverkade av varmförzinkad stålplåt. Vid krav på högre korrosionsskydd, kan tillverkning ske i aluminium-zink, Magestic eller rostfri stålplåt.

Kanaldetaljerna sammanfogas med skruvning eller nitning respektive click-system.

Tätning sker genom en ringformig packning av dubbel läpptyp.

Detaljbeskrivning av system med materialvarianter framgår av bilaga 1.

Avsedd användning

Distribution av luft.

Godkännande

Produkten utförd och installerad enligt tillhörande handlingar godkänns med avseende på följande avsnitt i Boverkets byggregler (BBR):

Luftbehandlingsinstallationer (Material; A1 metall)	5:526
Material	6:11
Mikroorganismer	6:24
Ventilation (installationer, täthet)	6:25, 6:254, 6:255

* Kanalsystemet uppfyller kraven för täthetsklass D samt för hållfasthet, enligt SS-EN 12237.

För avsedd användning uppfyller produkten följande krav i PBL, Plan- och Bygglagen 8 kap 4 § Byggnadsverks tekniska egenskaper

2. Säkerhet i händelse av brand
3. Skydd med hänsyn till hygien, hälsa och miljön

Bilaga 1: Tillhörande handlingar	2017-11-02
Bilaga 2: Produktmärkning	2017-11-02
Bilaga 3: Kontroll	2017-11-02
Bilaga 4: Bedömningsunderlag	2017-11-02

Kiwa Sverige AB
Campus Gräsvik 1
SE-371 75 Karlskrona

Tel +46 (0)455-30 56 00
Fax +46 (0)455-104 36
bygg@kiwa.se
www.kiwa.se




Beslutsdatum: 2017-11-02


Diarienummer: 899/17

Giltigt till: 2022-11-01

Tidigare diarienummer: 763/12

Kiwa Sverige AB


Magnus Jerlmark
Tekniskt ansvarig


Johnny Ostenfeldt
Handläggare