

# Certifikat

10 18 01

Nedanstående produkt och/eller tillverkningskontroll har bedömts uppfylla Boverkets Byggregler (BBR) i de avseenden och under de förutsättningar som anges i detta certifikat.

## Taksäkerhetsanordningar

### Innehavare

Lindab Profil AB, Förslöv, 269 82 Båstad  
Organisationsnummer: 556071-4320, Tel: 0431-850 00  
E-post: [profil@lindab.com](mailto:profil@lindab.com), hemsida: [www.lindab.se](http://www.lindab.se)

### Produkt

Taksäkerhetsanordningar. Produkter enligt tillhörande handling.

### Avsedd användning

Fasta tillträdes- och skyddsanordningar för tak.

### Godkännande

Produkterna har verifierats mot nedanstående avsnitt i Boverkets Byggregler (BBR).

BBR

Taksäkerhet, Allmänt	8:241
Taksäkerhet, Tillträdesanordningar	8:242
Taksäkerhet, Skyddsanordningar	8:243

### Tillhörande handlingar

Produktlista, 2017-04-04.  
Lindab Taksäkerhet Monteringsanvisning 2017-05-02.  
Material taksäkerhet, 2016-10-05.

### Kontroll

Tillverkarens egenkontroll övervakas av ett oberoende kontrollorgan.  
Kontrollavtal: 210-15-0172, kontrollorgan: SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut.

Vid byggherrens kontroll på byggplatsen skall genom identifiering med hjälp av märkningen tillses att rätt produkter levererats och att de används enligt förutsättningarna givna i godkännande och tillhörande handlingar.

### Tillverkare

Tillverkningskontrollen omfattar följande tillverkningsställe:  
Lindab Profil AB, Båstad.



## Märkning

Produkterna skall vid fabrik förses med märkning. Märkningen utgörs av text på varje levererad produkt/förpackning och omfattar:

Innehavare  
P-märke  
Certifieringsorgan  
Produktens typbeteckning  
Certifikatets nummer  
Löpande tillverkningsnummer/datum  
Kontrollorgan

**Lindab Profil AB**



**SP Certifiering  
typbeteckning**

**10 18 01**

**nr/datum**

**SP**

## Bedömningsunderlag

Rapport 4P00674-1, 4P00674-3, 6P08869-1, 6P08869-2, 6P08869-3, PX18476 och 5P08467 från SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut.

Certifieringsöversikt daterad 2017-05-04.

Ritningar enligt förteckning 2017-04-21.

## Kommentarer

Produkterna är verifierade enligt tillämpliga delar av EN 12951 (fast monterade takstegar) och EN 516 (gångbryggor, stegplattor och enkelsteg).

Produkterna uppfyller krav enligt tillämpliga delar av SS 83 13 31 (nockräcken och takfotsräcken), SS 83 13 35 (snörasskydd), SS 8313 36 (skorstensstege), SS 83 13 40 (stegar för fast vertikal montering), SS 83 13 42 (glidskydd för lösa stegar).

Korrosionsskyddet är lämpligt för korrosivitetssklass C4 enligt SS-EN ISO 12944-2 angiven klass utifrån en bedömd livslängd på 15 år.

Detta certifikat ersätter tidigare certifikat med samma nummer samt certifikat 10 18 02, båda daterade 2011-05-06 och med giltighetstid t o m 2016-05-05.

## Giltighetstid

Certifikatet gäller t.o.m. 2022-05-03.

**SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut  
Certifiering**

Leif Lundqvist

Marie Karlsson

