

PrestandadeklARATION

Brand-/Brandgasspjäll SRBG1

Typnummer och specifikationer framgår av produktens etikett.

Brand-/Brandgasspjäll med ett brandskydd av minst 60 min i enlighet med den harmoniserade Europastandarden EN 15650:2010.

EKOVENT AB, Mejselgatan 7, 23532 Vellinge, www.ekovent.se

Produktcertifiering:

RISE Research Institutes of Sweden AB, nr 0402, har utfört typprovning samt inledande granskning av tillverkningsstället och tillverkningskontrollen enligt system 1.


Denna prestandadeklARATION baserar sig på EG-intyg 0402-CPR-SC0845-13

Storlek	Typ	Klassificering
Ø 100 mm till Ø 630 mm	Gipsvägg, Massiv vägg/bjälklag med drevning och efterlagning	EI 60 (Ve, ho i <-> o) S
	Gipsvägg, Massiv vägg/bjälklag utan drevning och efterlagning	EI 60 (Ve, ho i <-> o) S
	På kanal	EI 60 (Ve, ho i <-> o) S
	Schaktvägg	EI 60 (Ve, i -> o) S
Klassificering enligt EN 13501-3		
Aktiveringsförhållanden/känslighet: - Sorns robusthet - Sorns utlösningstemperatur	Godkänd	ISO 10294-4
Reaktionstid: - Stängningstid	Godkänd	EN 1366-2
Funktionssäkerhet: - Cykelprov (öppet/stängt)	Godkänd	EN 1366-2
Hållbarhet för responsfördröjning: - Sorns reaktion på temperatur och sorns robusthet	Godkänd	EN 1366-2
Hållbarhet funktionssäkerhet: - Öppet och stängt cykelprov	20 000 st Godkänd	EN 15650:2010

Prestandan för SRBG1 överensstämmer med prestanda enligt ovanstående förteckning.

PrestandadeklARATIONEN utfärdas på eget ansvar av EKOVENT AB.

Undertecknat för tillverkaren av:



Vellinge 2024-12-19, Ljubomir Doslic, Produktchef /Ansvarig, teknisk dokumentation