

Försäkran om överensstämmelse

enligt

Lågspänningsdirektivet 2014/35/EU och EMC-Direktivet 2014/30/EU

Typ av utrustning

Kontrollpanel för Brandalarmsystem

Modelnamn

EKO-KE8, EKO-KE16

Tillverkarens namn, adress, telefon och fax nummer

EKOVENT AB

Mejselgatan 7

SE-235 32 Vellinge, Sweden

Tel +46 40 421600

Fax +46 40 422518

Följande dokument och standarder har använts:

Test rapport

Ref.Nummer 11050 utställd av Dectron AB

*Standarder**Lågspänningsdirektivet: SS-EN 61010-1:2001, -C1:2002*

EMC Emission: EN 61000-6-3:2007

EMC Immunitet: EN 50130-4:1995, -A1:1998, -A2:2003, EN 61000-4-2, -3, -4, -5, -6, -11

Vi försäkrar härmed att ovanstående produkter överensstämmer med bestämmelserna i ovanstående direktiv.

Vellinge 2017-04-25



Michael Brändström

R&D Manager