

PrestandadeklARATION

Brandgasspjäll SRB1

Typnummer och specifikationer framgår av produktens etikett.

Brandgasspjäll med ett brandskydd av minst 60 min i enlighet med den harmoniserade Europastandarden EN 15650:2010.

EKOVENT AB, Mejselgatan 7, 23532 Vellinge, www.ekovent.se

Produktcertifiering:

RISE, nr 0402, har utfört typprovning samt inledande granskning av tillverkningsstället och tillverkningskontrollen enligt system 1.

Denna prestandadeklARATION baserar sig på EG-intyg 0402-CPR-SC0844-13

Storlek	Typ	Klassificering
Ø 100 mm till Ø 630 mm	Horisontell kanal	E 60 (ve i <-> o) S
	Vertikal kanal	E 60 (ho i <-> o) S
Klassificering enligt EN 13501-3		
Aktiveringsförhållanden/känslighet: - Sensors robusthet - Sensors utlösningstemperatur	Godkänd	ISO 10294-4
Reaktionstid: - Stängningstid	Godkänd	EN 1366-2
Funktionssäkerhet: - Cykelprov (öppet/stängt)	Godkänd	EN 1366-2
Hållbarhet för responsfördröjning: - Sensors reaktion på temperatur och sensors robusthet	Godkänd	EN 1366-2
Hållbarhet funktionssäkerhet: - Öppet och stängt cykelprov	10 200 st Godkänd	EN 15650:2010

Prestandan för SRB1 överensstämmer med prestanda enligt ovanstående förteckning.

PrestandadeklARATIONEN utfärdas på eget ansvar av EKOVENT AB.

Undertecknat för tillverkaren av:



Vellinge 2020-11-05, Michael Brändström Produktutvecklingschef/Ansvarig, teknisk dokumentation